Elektronikusan aláírta:
Dr. Lencse Georgina Beatrix
2026-11-11 15:11:23 +0100

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK
Szegedi Sport és Fürdők Kft.
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Postafiók: 6701 Szeged., Pf. 38.
Cégjegyzékszám: 06-09-002805 • Adószám: 11090081-2-06
Web: szegedsport.hu • E-mail: info@szegedsport.hu • Telefon: +36 62 549 972

Iktatószám: /3090-9/2026/ALT
Beszerzési eljárás sorszáma: 376/2026/KÖZP/beszerz

Kiegészítő tájékoztatás

Társaságunkhoz a **Szűrőtöltet csere** tárgyban kiírt beszerzési eljárás kapcsán az alábbi kérdések érkezett:

1. **Hová lehet letenni a kitermelt homok és egyéb anyagok elszállításához szükséges konténert?**

   Az uszoda K-i oldalán lévő teherlift mellé

2. **Milyen távolságra van a konténer lehetséges helye az ajtótól vagy a teherlifttől?**

   A teherlifttől kb. 3 méterre

3. **Milyen messze található a teherlift a homokszűrőktől?**

   A teherlift és a homokszűrők, vastalanítók közötti távolság 35méter

4. **Ha nagyobb a távolság, használhatunk kézi raklapemelőt („békát”) az anyagok mozgatásához?**

   Igen, kézi raklapemelő használata lehetséges

5. **Van-e a kitermelés vagy az anyagmozgatás során olyan helyszíni körülmény, amire különösen figyelnünk kell?**

   Természetesen a helyszínen a szűrőkhöz kapcsolódó és az odavezető út mellett lévő gépészeti és elektromos berendezések épségének megőrzése mellett szükséges a munkavégzés, az esetleges károkozásért a vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
   Anyagmozgatás útvonalán kettő akadály között a legkisebb távolság 2 m
   Helyszínrajz csatolva

6. **Tudnának fényképeket küldeni a szűrők elhelyezkedéséről, illetve az odavezető útvonalról?**

   Fényképek csatolva

7. **A teljes munkaterület takarítása is a vállalkozó feladata?**

   Igen, a munka befejeztével a töltetcsere során használt munkaterület a munka megkezdése előtti állapotban kerül visszaadásra.

8. **A munkavégzés alatt az uszoda üzemelhet, vagy az érintett részt, esetleg az egész uszodát le kell zárni?**

A töltetcsere elvégezhető az uszoda zavartalan működése mellett. Kettő szűrősort tartalmaz a technológia, amelyek szétválaszthatók. Egy szűrősort üzemeltetve a létesítmény működése zavartalanul biztosítható.

Dátum: 2026. november 11.

Elektronikusan aláírta:
Bari Zsolt
2026-11-11 14:56:18 +0100
Sajátó

.....

Bari Zsolt
beszerzési vezető